



Certificado AENOR de Producto



072/000066

AENOR certifica que la organización

CORPORATIVE INTERNATIONAL R&H EUROPE, S.L.

con domicilio social en PI El Tempranar, Calle Abedul, 9 28942 FUENLABRADA (Madrid - España)

suministra **Forros de protección antielectrocución de la avifauna en líneas eléctricas aéreas**

conformes con EA 0058:2016
UNE-EN 60695-11-10:2014

Fabricante R&H
Marca Comercial Forros antielectrocución avifauna R&H

Más información en el anexo.

Centro de producción Calle Abedul, 9 Pol. Industrial El Tempranar 28942 Fuenlabrada (Madrid - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 072.08.

Primera emisión 2024-03-20
Expiración 2029-03-20

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



Certificado AENOR de Producto

072/000066

Anexo al Certificado

Fabricante R&H
Marca Comercial Forros antielectrocución avifauna R&H

Referencia	Tipo	Tension Nominal (kV)	Clase	Clase de Inflamabilidad
RH-PALA V	RH-PALA V	36	0	VO
RH-PAMP	RH-PAMP	36	0	VO
RH-PAMP-0-IB	RH-PAMP-0-IB	36	0	VO
RH-PAMP2.0	RH-PAMP2.0	36	0	VO
RH-PAMP2.0-52	RH-PAMP2.0-52	52	1	VO
RH-PAMP2.1-52	RH-PAMP2.1-52	52	1	VO
RH-PAMP2.1-72	RH-PAMP2.1-72	72	1	VO
RH-PARVI22-32	RH-PARVI22-32	36	0	VO
RH-PAUT	RH-PAUT	36	0	VO
RH-PAUT-EXT	RH-PAUT-EXT	36	0	VO
RH-PAUT2.0	RH-PAUT2.0	36	0	VO
RH-PAUT2.0-72	RH-PAUT2.0-72	72	1	VO
RH-PCGAC2.1-72	RH-PCGAC2.1-72	72	1	VO
RH-PFA2	RH-PFA2	36	0	VO
RH-PGAC2.1-52	RH-PGAC2.1-52	52	1	VO
RH-PGAC2.1-52-LA280	RH-PGAC2.1-52-LA280	52	1	VO
RH-PGAC2.1-72	RH-PGAC2.1-72	72	1	VO
RH-PGAC2.1-72-LA280	RH-PGAC2.1-72-LA280	72	1	VO
RH-PGA0	RH-PGA0	36	0	VO
RH-PGA2.0	RH-PGA2.0	36	0	VO
RH-PGA2.1	RH-PGA2.1	36	0	VO
RH-PGA2.1-72	RH-PGA2.1-72	72	1	VO
RH-PGA3	RH-PGA3	36	0	VO
RH-PGA4	RH-PGA4	52	1	VO
RH-PGSA	RH-PGSA	36	0	VO
RH-PGS0	RH-PGS0	36	0	VO
RH-PGS2.0	RH-PGS2.0	36	0	VO
RH-PGS2.1	RH-PGS2.1	36	0	VO
RH-PGS2.1-52	RH-PGS2.1-52	52	1	VO
RH-PGS2.1-72	RH-PGS2.1-72	72	1	VO
RH-PLAN0	RH-PLAN0	36	0	VO
RH-PLARHO	RH-PLARHO	36	0	VO

Primera emisión 2024-03-20
Expiración 2029-03-20





Certificado AENOR de Producto

072/000066

Anexo al Certificado

Referencia	Tipo	Tension Nominal (kV)	Clase	Clase de Inflamabilidad
RH-PLARH1	RH-PLARH1	52	1	VO
RH-PLARH1-PLUS	RH-PLARH1-PLUS	52	1	VO
RH-PLARH2	RH-PLARH2	52	1	VO
RH-PLARH3	RH-PLARH3	72	1	VO
RH-POCR	RH-POCR	36	0	VO
RH-POCR90	RH-POCR90	36	0	VO
RH-PPAT2.0	RH-PPAT2.0	36	0	VO
RH-PTER2.0	RH-PTER2.0	36	0	VO
RH-PTER2.0-72	RH-PTER2.0-72	72	1	VO
RH-PTP	RH-PTP	36	0	VO
RH-PTPD	RH-PTPD	36	0	VO
RH-PTTA	RH-PTTA	36	0	VO
RH-PXS-IB-SC	RH-PXS-IB-SC	36	0	VO
RH-PYUGO	RH-PYUGO	36	0	VO

Primera emisión 2024-03-20
Expiración 2029-03-20

