





No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...





Proceso de instalación en aislador



- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que los perfiles están correctamente instalados y la zona a proteger del elemento a cubrir está limpia y libre de aristas vivas.

- Unir las 3 partes como se ven en la imagen, haciendo presión en los cierres laterales. Asegúrese de que están bien encajados. No deben liberarse a no ser que se haga presión de nuevo sobre ellos.



- Centrar el protector RH-PEB-100-455 sobre el elemento a proteger. El protector no debe cubrir más de una campana del elemento a proteger.

- Al igual que ha encajado las piezas anteriormente, ahora presione los cierres restantes para hacer el cierre total. Protector instalado.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.